

## Critères 2010 de Classement (ex Homologation) des Salles de Tennis de Table

Applicable pour les nouvelles salles de Tennis de Table (Comité Directeur FFTT du 19 juin 2010 (Approbation du Ministère des Sports))

Surface Mini du plateau de Jeu	02 tables	04 Tables	06 Tables	09 Tables	12 Tables	16 Tables	24 Tables	32 Tables	Une aire de jeu est de 12 x 6 m soit 72 m <sup>2</sup> Le nombre de tables donne la surface des aires de jeu. Surface de plateau : Pour une même salle de 6 tables la surface minimum inclut : 6 tables = 432 m <sup>2</sup> + des couloirs de circulations pour accéder aux tables = 85 m <sup>2</sup> Soit une surface minimum du plateau de 517 m <sup>2</sup>																		
Surface aire jeu	144 m <sup>2</sup>	288 m <sup>2</sup>	432 m <sup>2</sup>	648 m <sup>2</sup>	864 m <sup>2</sup>	1152 m <sup>2</sup>	1728 m <sup>2</sup>	2304 m <sup>2</sup>																			
<b>Homologation Fédérale Attribuée à la Salle</b>	A1	B1	C1						4,50 m	2 x 2 m	<b>Recommandé / Recommandé</b>	<b>Applicable / Applicable</b>	<b>500 lux</b>	<b>750 lux</b>	<b>15 degrés</b>	2											
	A2	B2							4,50 m	2 x 2 m						2											
			C2	D2					4,50m 6m	2 x 2 m 9 tables						2		50 pers mini	+ 50 à 100	Oui pour 9 tables			Oui pour 9 tables	oui pour 9 tables			
			C3	D3					4,50m 6m	2 x 2 m 9 tables						2	1	50 pers mini	+ 50 à 400	Oui pour 9 tables			oui pour 9 tables	oui pour 9 tables			
					E4				6,00 m	4 x 2 m						3	1	400 pers mini	+ ° 400 à 600								
						F6			6,00 m	4 x 3 m						3	2	500 pers mini	+ 500 à 800								
						F7	G7		6,00 m	4 x 3 m						4	2	600 pers mini	+ 600 à 1200								
						F8	G8	H8	6,00 m	4 x 3 m						6	2	600 pers mini	+ 600 à 2000								
						F9	G9	H9	6,00 m	4 x 3 m						6	2	600 pers mini	+ 600 à 2000								
	Cette grille se lit de façon verticale (surface et nombre d'aires de jeu, Ex : E4 = 1022m <sup>2</sup> pour 12 tables) et Horizontalement pour savoir quels sont les éléments à respecter. E4 correspond donc à l'homologation qui est donnée à la salle.									Hauteur libre En mètres						Aire Table Juge Arbitres	Sol Sportif Marque NF192	Sol Norme NF EN 14904	Norme NF EN 12193 Coef Unif : 0,7	Température minimum	Vestiaire Sanitaires	Vestiaires Arbitres	Accueil Public	Plus Accueil Public recommandé	Sono	Branchement Internet	Secrétariat Organisation

**N.B. : Il est très conseillé de différencier les vestiaires et sanitaires Hommes et Dames et de notifier l'accessibilité pour handicapés**